

Pszczyna, 3 stycznia 2019 r.

**SG.0003.047.2018**

**SG.KW.003.2019**

**Renata Dyrda**

**Radna Rady Miejskiej w Pszczynie**

Odpowiadając na Pani zapytanie, złożone na III sesji Rady Miejskiej w Pszczynie 20 grudnia 2018 r. dotyczące „funkcjonowania basenu w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Jankowicach”, udzielam następujących wyjaśnień.

Od października 2018 roku basen w ZSP w Jankowicach jest nieczynny w powodu awarii centrali wentylacyjnej zainstalowanej w 2005 roku w pomieszczeniu pływalni. W momencie powzięcia informacji o nieprawidłowym i nieskutecznym działaniu instalacji wentylacyjnej wystąpiliśmy do producenta zainstalowanej centrali oraz do innych firm występujących na rynku z prośbą o wykonanie wyceny remontu lub wymiany uszkodzonej jednostki wentylacyjnej. W odpowiedzi, po miesiącu oczekiwania, otrzymaliśmy informację o orientacyjnym koszcie wymiany uszkodzonej centrali wraz z remontem urządzeń towarzyszących w wysokości 180 tys. złotych.

21 grudnia 2018 r. przedstawiciel firmy JANOSH przedstawił dokumentację fotograficzną obrazującą zakres niezbędnych prac do wykonania celem bezpiecznego i skutecznego uruchomienia basenu. Ze względu na zakres prac do wykonania oraz ich wartość uruchomienie basenu planowane jest do końca lutego 2019.

Z up. BURMISTRZA

*Barbara Sopot-Zembok*  
Zastępca Burmistrza

**Do wiadomości:**

1) Leszek Szczotka  
Przewodniczący Rady Miejskiej w Pszczynie